

# Protokoll Wasserdichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 und DIN EN1610

Prüfobjekt:	<input type="checkbox"/>	abflusslose Sammelgrube (Anwendung DIN 1986-30)
	<input type="checkbox"/>	Kleinkläranlage (Anwendung DIN EN 12566, DIN EN 1610)
	<input type="checkbox"/>	sonstige .....
Auftraggeber:	.....	
Adresse Prüfobjekt:	.....	
	.....	

ausführendes Unternehmen:	.....
Ausführende:	.....

Prüfverfahren                      Wasser,  
Prüfzeit 30 min,  
Vollfüllung bis ca. 5cm unter OK Inspektionsöffnung,  
materialabhängiger, zulässiger Wasserverlust in Liter/m<sup>2</sup>  
benetzter Innenfläche

Material Prüfobjekt                      .....

Innendurchmesser/LxB                      .....m                      Tiefe                      .....m

benetzte Innenfläche                      .....m<sup>2</sup>

Rohrleitung abgesperrt                       ja     nein                      .....Anzahl

Prüfdatum/-zeit                      .....                      von ..... Uhr bis ..... Uhr

Prüfdruck                      .....m Wassersäule

**zulässiger Wasserverlust**                      .....Liter

**gemessener Wasserverlust**                      .....Liter

<b>Prüfergebnis:</b>	<b>Dichtheitsprüfung bestanden</b>	<input type="checkbox"/> ja
		<input type="checkbox"/> nein

.....  
Datum

.....  
Ausführender